

AKT

No 133

від «18» травня 2025 року

список держимовко Р. 6, майстер Жозе О. А, список держимовко 18
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) вул. Чернівецька № 23

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не параробованій газопровід (паяковий)
- 2) Внешні витіки на зовнішньому газопроводі - 1 шт
- 3) Внешні витіки на внутрішньому газопроводі - 4 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити) _____, розмір по сторін їх виконання: _____)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) пофарбувати газетові в шовтєній квітці
- 2) реалізувати витяги електризації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

який виконав обстеження
Мертвишченко Р.Є. (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)
Лукаш Т.А. ПОВ

28.05.2025
(дата)

3 аўтом ознаёмленьіх

Дура Т. А. 28.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Смерк М. П.
Мамачва С. А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)