

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 541,

від «10» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «10» вересня 2025 року № Ж-ВБСТ-541, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Додд О.А., майстер свирідеско Ч.Ю., майстер мафтишешко Р.Є.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ буд. 30 вул. Чернігівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки газу на зовнішньому газопроводі — 3 шт.

2) Виявлені витоки газу на внутрішньому газопроводі — 6 шт.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Виявлені витоки шквировані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

мафтишешко Р.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

свирідеско Ч.Ю.

З актом ознайомлений:

10.09.2025.
(дата)

Мафтишешко Ін.Ч.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

заступник голови ОСББ «Ліс»

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

ГМС
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)