

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця  
(місце складання)

№ 344

від «14» липень 2025 року

Відповідно до договору від «14» липень 2025 року № ВБСТ-344, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Лисенко О.А., мастер Свириденко І.В., мастер Куракич І.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№

Буд. 11 вул. І. Свиридова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки на зовнішньому газокрові — 5 шт.
- 2) Не лафарбованість газокрові
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Лафарбувати газокрові в наявній касі
- 2) Виявлені витіки ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Свириденко І.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Куракич І.А.

З актом ознайомлений:

Свириденко І.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Кузьменко І.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Свириденко І.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)