

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниці
(місце складання)

№ 361

від «21» липень 2025 року

Відповідно до договору від «21» липень 2025 року Ж-ВБСТ-361, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Лорд О. М., майстер Свєдєдєвсько Ю. В., майстер Луканенко Ч. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

бур. 22 бур. 8 Свєдєвсько

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки на з'єднанні газопроводу; - 1 шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1/ Виявлені витоки газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

майстер Луканенко Ч. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.07.2025
(дата)

Особою П. П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

майстер Свєдєдєвсько Ю. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

П. П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)