

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 504

від «29» серпень 2025 року

Відповідно до договору від «29» серпень 2025 року Н-ВБСТ-504, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Тодор О. Н., слюсар Свириденко Ч. В., слюсар Мартиненко Р. Є
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№

Буд. 28 вул. Я.Свердлова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не профарбовані газопровід.

2) Виявлені витоки газу на зовнішньому газопроводі — 4 міс.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Профарбувати газопровід в мовтесі калібр

2) Виявлені витоки електрики

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свириденко Ч. В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
Мартиненко Р. Є

29.08.25
(дата)

Росенко С. В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
Митвищенко В. О.

29.08.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Росенко С. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)