

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Сосниця
(місце складання)

№ 564

від «18» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року Ж-ВБСТ - 564, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

мастер Лода О.А., слюсар Лукаш І.А., слюсар Мартиненко Р.Є
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ буд. 24-А буд. І. Сидора

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витoki газу на зовнішньому газопроводі: - 4 шт.
- 2) Виявлені витoki газу на внутрішньому газопроводі: - 2 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виявлені витoki міквірованих.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лукаш І.А. 18.09.25 Григор - М.М. 18.09.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис
Мартиненко Р.Є М

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григор
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)