

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 7

від « 10 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 10 » 04 2025 року № ВБСГ, працівником(ами) виконавця робіт ЗФ БОВ. Корпоративні мережі України
магашев Євдокимович Ф.В., Сисосар Якимів А.І., Стороженко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Мена, вул. Кришійська 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на робочій газопров. ф. висот. 4
- 2) Виявлені газопроводи на фасаді буд. буд. конструкції
- 3) Неопарбобаний газопров. ф.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виявлені витоки газу ліквідувати
- 2) Виявлені газопров. на фасаді буд. буд. конструкції
- 3) Відпарбобати газопроводу в місцеві камері вкрити
зошит.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Стороженко В.М.
Якимів А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.04.2025.
(дата)

З актом ознайомлений:

Сисосар Якимів А.І.
Магашев Євдокимович Ф.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)