

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Мена № 6 від «08» 04 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «08» 04 2025 року № Ж-ВБСТ-006 працівником(ами)
виконавця робіт Слюсарі Дмитрій А. І., Сколосов В. М.,
майстер Леонтьєв Ю. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 м. Мена, вул. Армиїська 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбовані газопроводи
- 2) Виявлені витоки газу на зовнішньому газопроводі
- 3) кількості витоків - 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 4

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) пофарбувати газопроводи в ясній колір
- 2) вирішити виток
- 3) Виявлені витоки ліквідувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сколов В. М.
Слюсарі А. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.25
(дата)

З актом ознайомлений: Хвєтсовський О. М.
Сколов В. Р.
Андрюченко В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Андрюченко В. В.; Сколов В. В.; Хвєтсовський О. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)