

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Мена  
(місце складання)

№ 26

від «25» 04 2025 року

Відповідно до договору від «25» 04 2025 року № КВТ-28 працівником(ами) виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ "Газоенергосервіс України" містять Тарасенко М.О., сирота Скорощ В.М., Євтушенко Т.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Мена, Глибочиця, 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на ввірному газопров. Змб.
- 2) На ввірному газопроводі наявністю гнізек
- 3) не підготовлений газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виявлені витоки ліквідувати
- 2) Викласти газопровід від гнізек
- 3) Гарарувати газопровід в основний розмір  
Термін усунення недоліків — Здмів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Скорощ В.М.  
Євтушенко Т.І.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Черних О.О.  
Пугін О.Н.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)