

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Сновськ вул. Архітектурна 13
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16
Дата складання технічного паспорта	


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ввідний газопровід : Ду65-41,4 м, Ду50-19,6м, Ду40-16,2 м, Ду32-16,9м, Ду25-11,9м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	г/п: Ду25=17,3,0 м, Ду20= 41,3м
Кількість стояків газових	Стояків - 8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий: Ду25-8 шт
Футляри кількість: через стіни	8 шт.
Через перекриття	8 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.04.2025 Завершення: 23.04.2025
Виконавець робіт	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання, випробування на щільність
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено та усунуто 12 витоків газу на різьбових з'єднаннях ввідного газопроводу, та 5 витоків внутрішньобудинкового газопроводу.
Герметичності газопроводів	'З'єднання герметичні
Запірні пристрої	Обслужені, змащені.
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	В задовільному стані
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Роботи виконані в повному обсязі, система газопостачання придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

	<u>23.04.2025</u> (дата)	
---	-----------------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)	
--	-----------------	--