

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/падає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	«ЖЕК-10»
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м.Чернігів вул.1-їТанкової бригади б.18
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1982 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	178 квартир
Дата складання технічного паспорта	03.02.2025 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду50мм-158м; Ду40мм-30м; Ду32мм-40м; Ду20мм-18м;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду15мм-356м;
Кількість стояків газових	23 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий: Ду20мм-23 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни: 23 шт. через перекриття: 160 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 03.02.2025 р. Завершення: 03.02.2025 р.
Виконавець робіт	майстер Клановець М.М.
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання, випробування на ціліність
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 03.02.2025 р Дата завершення 03.02.2025 р.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	Витоки газу виявлені та ліквідовані
Запірні пристрої	Справні та придатні до подальшої експлуатації
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне; ввідний газопровід Ду40;50;32 потребує фарбування
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ даного будинку пройшла випробування на ціліність та придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Клановець Михайло Михайлович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	03.02.2025 р. (дата)	
---	-------------------------	---

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом прислання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
---	--------