

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/падає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	«ЖЕК-10»
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м.Чернігів вул.І-Ганкової бригади 6.21 корп.1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	71 квартир
Дата складання технічного паспорта	04.02.2025 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Звідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду76мм-101м; Ду50мм-70м; Ду25мм-5м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду15мм-142м;
Кількість стояків газових	9 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий: Ду20мм-9 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни: 9 шт. через перекриття: 32 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.02.2025 р. Завершення: 04.02.2025 р.
Виконавець робіт	майстер Клановець М.М.
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання , випробування на ціліність
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 04.02.2025 р Дата завершення 04.02.2025 р.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	Витоки газу виявлені та ліквідовані
Запірні пристрої	Справні да придатні до подальшої експлуатації
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне; ввідний газопровід Ду50;76 потребує фарбуванню
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ даного будинку пройшла випробування на ціліність та придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Клановець Михайло Михайлович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	04.02.2025 р. (дата)	
---	-------------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)
--	-----------------