

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	«ЖСК-10»
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м.Чернігів вул.І-їТанкової бригади 6.21 корп.2
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1991 рік
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	142 квартир
Дата складання технічного паспорта	05.02.2025 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду76мм-113м; Ду50мм-153м; Ду20мм-3м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду15мм-284м;
Кількість стояків газових	16 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий: Ду20мм-16 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни: 16 шт. через перекриття: 128 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.02.2025 р. Завершення: 05.02.2025 р.
Виконавець робіт	майстер Клановець М.М.
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання, випробування на щільність
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 05.02.2025 р. Дата завершення 05.02.2025 р.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	Витоки газу виявлені та ліквідовані
Запірні пристрої	Справні та придатні до подальшої експлуатації
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне; ввідний газопровід Ду50;76 потребує фарбування
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Клановець Михайло Михайлович (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	05.02.2025 р. (дата)	
---	-------------------------	---

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присудження)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)
--	-----------------