

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/падає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	КП «Новозаводське»
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернігів вул. Радченка б.8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1974 р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	40
Дата складання технічного паспорта	17.02.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Зв'язний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду50мм-42м;
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Внутріш.л/п Ду15мм-80м; Сходовий майданчик Ду20мм-12м
Кількість стояків газових	8 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий. Ду20мм-46шт;
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни – 6 шт. через перекриття – 24 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.02.2025 Завершення: 17.01.2025
Виконавець робіт	Клановець М.М.
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання, випробування на щільність
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	Витоки газу виявлені та ліквідовані
Запірні пристрої	Справні та придатні до подальшої експлуатації
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне; ввідний газопровід Ду50; 20 потребує фарбуванню
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Клановець М.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	17.02.2024 року (дата)	
---	---------------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом присудження)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)
--	-----------------