

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Чернігів  
вул. Василя Симоненка б. 66а  
(місце складання)

№ Ч-ВБСТ-2971 Від «22» 05 2026 року

Відповідно до договору від «\_\_» \_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»  
Служба технічного обслуговування майстер Ленько В.М., слюсар Коленця С.А., слюсар  
Бойко В.В., слюсар Шаповал О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконало роботи з ГО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Чернігів  
вул. Василя Симоненка б. 66а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено пастушні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Пофарбувати газопровод

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Витоки газу виявлені та ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0672449208

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ленько В.М.  22.05.2026 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підписе) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підписе) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підписе замовника)