

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.Ст.Білоус вул.Єдності б.148  
(місце складання)

№ Ч-ВБСТ-2735 Від «08» 04 2026 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_ року №\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»  
Служба технічного обслуговування майстер Клаповець М.М., слюсар Афонченко  
О.В., слюсар Хорошун М.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Ст.Білоус  
вул.Єдності б.148

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено ~~недоліки~~ (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні ~~недоліки~~ (у разі виявлення ~~недоліків~~):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених ~~недоліків~~ та строки їх виконання:

Витоки газу виявлені та ліквідовані


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: +38 0672449208

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Клаповець М.М.   
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

09.04.2026 р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)