

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Трисвяцька Слобода
вул.Миру б.102
(місце складання)

№ Ч-ВБСГ-2808 Від «01» 05 2026 року

Відповідно до договору від «__» __ 20__ року № ____, працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»
Служба технічного обслуговування майстер Ленько В.М., слюсар Хорошун О.А., слюсар
Кулик А.М., слюсар Іпатенко Р.А., слюсар Кречко С.А., слюсар Малецький С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Трисвяцька
Слобода вул.Миру б.102

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Пофарбувати газопровод

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження причинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Вигоки газу виявлені та ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0672449208

Споживачі, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Ленько В.М.  01.05.2026 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підписе)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підписе) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)