

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ж-свердловський
(місце складання)

№ 17

від «22» 04 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)

виконавця робіт територіальне відділення ТОВ Розподілов мережі України

майстер Великий Ігор Іванович Знак Т.О. Суровицький І.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Шевченка 24

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витоки газу на вхідному газоді
- 2) необхідно подарувати
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

виявлено витоки газу на вхідному газоді
необхідно подарувати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

І.М. Суровицький
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) 22.04.26

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)