Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Городня № 53 від «23» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року №________, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" служба експлуатації ВБГО майстер Конелюк О.В., слюсар Панченко І.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Левка Лук'яненка, б. 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки газу на ввідному г-ді (3 шт.)
2) непофарбований ввідний г-д
3) ______________________________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____________________
______________________________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________________________
______________________________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
____

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації
виявлені витоки газу ліквідовані
необхідно пофарбувати газопровід
____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Панченко І.Ю. [підпис]	23.04.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)