

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Тернопіль  
(місце складання)

№ 55

від «27» 04 206 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №    , працівником(ами) виконавця робіт Тернопільська фірма ТОВ "Тернопільські мережі газу" м. Тернопіль (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Лісова, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
1) виявлені витоки на вв'язанні газу (гача)  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).  
За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))  
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
визначити витоки підв'язанні

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації  
\_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Тамарченко Г.Ю З актом ознайомлений: Генерал  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)