

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДІВНИКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Турнішів
(місце складання)

№ *68*

від « » 20 року

Відповідно до договору від « » 20 року № (працівниками)
виконавця робіт *Чернігівська філія ТОВ "Газорозподільна компанія "Горький"*
(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, завдання посади, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *вул. Рокоссовська д. 25*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідки):

- 1) *Витрата газу на втечі 0,38 (1 м³)*
- 2) *Недороблені втечі 2,9.*
- 3)

За результатами обстеження здійснено повноцінний доступ до

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недодук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недодуків та строки їх виконання:

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації
Витрата газу на втечі менше від норми
Немає ніяких порад щодо газопостачання

Орієнтовна дата проведення іншої цільової перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Менеджер: Єршов ОВ 05.05.26р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)