Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кропив № 83 від «28» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року № ___-___, працівником(ами) виконавця робіт майстер служби ВБТО Кошиненко І.В., слюсар Панченко Г.Ю., слюсар Ранаєнко Г.П., слюсар Кованьов О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Армійська, 186

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлені витоки газу на вводному г-ді (3 шт.)

2) осипання фарбування г-ду

3) ______

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ______

______,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______

______,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

______

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

______

- виявлені витоки газу ліквідовані

- осипання фарбування г-ду

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______

Контактний робочий телефон представника виконавця) ______

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

ст: Панченко Г.Ю. [підпис] 28.05.26р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

______ ______

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

______

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)