Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Городня № 85 від «29» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року №________, працівником(ами) виконавця робіт майстер служби ВБТО Кошенко І.В., слюсар Пащенко О.Ю., слюсар: Пацюк Т.П., с-р: Ковальов О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Вокзальна, 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлені витоки газу на гк (2 шт.)

2) оновити фарбування г/д

3) ________________________________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____________________,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додасться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____________________,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

виявлені витоки газу ліквідовані

оновити фарбування г/д

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
с-р: Пащенко О.Ю. [підпис]	29.05.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)