Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. [illegible] № 86 від «19» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року № 1, працівником(ами) виконавця робіт майстер аварійної ВПТО Копенько І.Б., слюсар Панченко Г.Ю., слюсар Гаврилова Т.П., слюсар Ковальов О.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Волковича, 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлені витоки газу на вводах г-ді (4 шт.)
2) оновити фарбування г-ду
3) ______________________________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ______________________________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________________________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБС даного будинку потребує обстеження на справність та придатність до подальшої експлуатації; виявлені витоки газу ліквідовані, оновити фарбування г-ду.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ______________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
м-р. Панченко Г.Ю. [signature]	29.05.24р		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)