

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Тернопіль  
(місце складання)

№ 87

від « 15 » 05 2026 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Майстер служби ВБСГ Кошмарівка І.В., майстер Станіславський  
Сергій Романович І.П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ ву. І.В. Рибникова, 91

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виявлені витоки газу на ввірному з'єд. (2 міс.)
- 2) Частково забуровані ввірні з'єд., вивірний вивірний роз'єд.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Виявлені витоки газу на ввірних з'єд.

усунутий порушення на газопроводі з'єд. ввірний з'єд. з'єд. з'єд.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м. Кошмарівка І.П.

    

15.05.26

Полесова О.Н.

15.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)