

**АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ**  
**У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Мена  
(місце складання)

№ К-ВБСГ-096

Від «06.05.2026» року

Відповідно до договору від «06» травня 2026 року № К-ВБСГ-096, працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Леонтєва Н.В., слюсар Скороход В.М., Ячний А.І. виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Мена вул. Гімназійна 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований газопровід
  - 2) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі (кількість 4 шт.)
  - 3) Газопровід на фасаді будинку частково закритий будівельними матеріалами (утеплення)
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Мена вул. Гімназійна 10 кв.15  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів

Прибрати будівельні матеріали з газопроводу на фасаді (утеплення)

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Скороход В.М.  
Ячний А.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2026р.  
(дата)

Сива В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2026р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)