

**АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ**  
**У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Мена  
(місце складання)

№ 097

13.05.2026 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року, № \_\_\_\_\_ працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Ковальківська О. П. слюсар Заїко Ю.С., Данильченко В.А.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с-ще Березна вул. Української Революції 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Непофарбований газопровід

2) Виявлені витоки на зовнішньому газопроводі (кількість 1 шт.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання \_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу ліквідовані

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Заїко Ю.С. 13.05.2026р.  
Данильченко В.А. \_\_\_\_\_ (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ 13.05.2026р.  
Андрійко А.Г. (дата)  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з правил безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_