

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Замгла
(місце складання)

№ _____

від « 09 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт слюсар Кузурин С.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ вул. Буді Великий 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу крии пробковий 10 - 3 мт
- 2) Контр гайка - 4 мт.
- 3) Непорядковані 2/п

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

2/п потребує реробування, Витоки газу усунути

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Кузурин С.С. 09.06.2026р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток №1 до Технічного паспорту ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ГАЗОПРОВОДІВ ЇХ З'ЄДНАНЬ ТА ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ

Відстань від газового господарства до будинку, км	10											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		32,5	25	23	44							
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку(внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Протяжність газопроводів в квартирах багатоповерхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		43										
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
						1						
Різьбове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Зварні стики	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Крани, вентилі (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		15										
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
		33										
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
						1						
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	

за адресою:

с. Залізний вул. Будівельників 8

Представник виконавця

Кудрич С.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.2016р
батькові (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Додаток

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ОБЛАДНАННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Додаток 2

до Технічного паспорту внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку за адресою:

Оснащення будинку газовими приладами в споживачів (ПГ, ПГ+ГК, ПГ+ОП з ДК, ПГ+ОП без ДК, тощо) (зайве закреслити)	ПГ	ПГ+ГК	ПГ+ОП з ДК	ПГ+ОП без ДК
	(за потреби вказати власний варіант)			
Конвектор	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
конвектор, що експлуатується до 10 років, од.				
конвектор, що експлуатується більше 10 років, од.				
Опалювальний котел з закритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.				
котел, що експлуатується більше 10 років, од.				
Опалювальний котел з відкритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.				
котел, що експлуатується більше 10 років, од.				
Кількість каналів димових, од.				
Кількість каналів вентиляційних, од.				
Кількість пристроїв сигналізації, од.				
Загальнобудинковий ВОГ (№ інвентарний)				
ШГРП (№ інвентарний)				
КБРТ (№ інвентарний)				

Представник виконавця

Гуцури С.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2016
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)