

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.ще Сосниці
(місце складання)

№ 316

від « 9 » 06 20 26 року

Відповідно до договору від « » 06 20 26 року № 316, працівником(ами)
виконавця робіт маістер Жада О.А., сисар Мерфішченко Р.Г., сисар
Свиридченко Ч.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 43 вул. Чернігівська с.ще Сосниці

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не кофрактований газопровід (паятьово);
- 2) Виявлені витіки газу на зовнішньому газопроводі. Кількість витоків - 3 шт;
- 3) Виявлені витіки газу на внутрішньому газопроводі. Кількість витоків - 5 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зафрактувати газопровід в мовтій кассеті в термін до 30 днів.

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Жада О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2026 р.
(дата)

Федоренко Т.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

СВРОС
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журиченко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Тимова ОСББ, Бонрівіч
Журиченко В.О.