

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. м. м. Борон а. м. м. Дніпропетровська 7
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	22.07.26

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду 25 L-15,5M Ду 20 L-19,5M
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран Ду 25 - 1 шт.; Ду 20 - 3 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	3

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 22.07.26 Завершення: 22.07.26
Виконавець робіт	«Газорозподільні мережі України» філія ТОВ
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Шаура О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

22.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Габарусів О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

22.07.26
(дата)

Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСГ

«22» 07 2026р.

Місце знаходження:

Корюківське УЕГГ

Коропська діляниця

с-гос. Ворон

(найменування нас. пункту)

вул. Архітектура 1

(найменування об'єкту)

Балотоквартирний житловий будинок

(повна адреса об'єкту)

Представники ЧФ ТОВ «ГРМУ» в складі:

Мейсюр Олександр А.П.

(посада, П.І.П.)

Синько Шаура О.В.

(посада, П.І.П.)

Власник:

Габарусовіч Н.А.

(П.І.П.)

провели випробування на щільність ВБСГ

тиском _____ 500 _____ мм.вод.ст. протягом _____ 5 _____ хв.

Результати перевірки ВБСГ: падіння тиску склало _____ 0 _____ мм.вод.ст.
ВБСГ _____ витримала/не витримала

(витримала/не витримала)

Висновок:

ВБСГ знаходиться в _____ справному _____ стані,

та _____ придатна/не придатна до експлуатації.

(придатна/не придатна)

Представник «Чернігівської філії»

Олександр А.П.

(прізвища, ініціали)

Шаура О.В.

(прізвища, ініціали)

(прізвища, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Власник

Габарусовіч Н.А.

(прізвища, ініціали)

(підпис)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.уч. Корон № 338 від «22» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт слюсар Маєвська Ю.В. слюсар
Кемменко С.І.; с.уч. Корон, вул. Артемушка 7
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Маєвська Ю.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.26
(дата)

Табарашевіч Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Табарашевіч Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

с-ые корон, в-а в-х'мелуно 7

Слюсар Шаура И.В.
Майстер Шевченко П.П.