

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа; об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с-ще Королів Вул. Кієвська 18
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	15
Дата складання технічного паспорта	01.07.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду-50 - 1-07м; Ду32 L-(2,0м); Ду25 L-4,4м; Ду20 L-17,0м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ду50 - 1шт; Ду25 - 2шт; Ду20 - 1шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	15

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 01.07.2026 Завершення: 01.07.2026
Виконавець робіт	«Газорозподільні мережі України» філія ТОВ
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Хомченко С.І. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Хлобю Л.Ф. [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.26
(дата)

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСГ

« 07 » 07 2026p.

Коропська дільниця

(найменування нас. пункту)

(найменування об'єкту)

(повна адреса об'єкту)

(посада, П.І.П.)

(посада, П.І.П.)

(П.И.П.)

Тиском 500 мм.вод.ст. протягом 5 хв.

(витримала/не витримала)

(придатна/не придатна)

(прізвища, ініціали)

(прізвища, ініціали)

(прізвища, ініціали)

(прізвища, ініціали)

(підпис)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.у.е. Корол № 339 від «01» 07 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт слюсар Колесніков С.І., слюсар Шапуров
с.у.е. Корол бул. Кібальчицького 18
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Колесніков С.І.</u>	<u>01.07.26</u>	<u>Майко І.Р.</u>	<u>01.07.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Майко І.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

с-ще Ворон Гур Кибальчице 18.

Слюсар Хомсеев А.А. 
Майстер Тюбеаев Р.Т. 