

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с-ще Леон вул. Мухом 15
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	23.07.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ


ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду 25 - L-14,5 м Ду 10 - L-54,5 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран Ду 20 - 2шт кран Ду 25 - 1шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	3

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 23.07.2026 Завершення: 23.07.2026
Виконавець робіт	ЧФЕДІВСЕКО філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Хоменко С.І. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Хоменко В.М. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.26
(дата)

Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСГ

« 23 » 07 2026р.

Місце знаходження:

Корюківське УЕГГ

Коропська діляниця

с.ще Говор
(найменування нас. пункту)
Балатоківська територіальна громада
(найменування об'єкту)
вул. Мельника, 15
(повна адреса об'єкту)

Представники ЧФ ТОВ «ГРМУ» в складі:

Слюсар Шакура Ю.В.
(посада, П.І.П.)
Слюсар Кошарко С.І.
(посада, П.І.П.)

Власник: Кошарко В.А.
(П.І.П.)

провели випробування на щільність ВБСГ

тиском _____ 500 _____ мм.вод.ст. протягом _____ 5 _____ хв.

Результати перевірки ВБСГ: падіння тиску склало _____ 0 _____ мм.вод.ст.
ВБСГ _____ витримала/не витримала

Висновок:

ВБСГ знаходиться в _____ справному стані,
та _____ до експлуатації.
(придатна/не придатна)

Представник «Чернігівської філії»

Губанов А.П.
(прізвища, ініціали)
Кошарко С.І.
(прізвища, ініціали)
Шакура Ю.В.
(прізвища, ініціали)

_____ (підпис)
_____ (підпис)
_____ (підпис)

Власник Кошарко В.А.
(прізвища, ініціали) _____ (підпис)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.уче Керон № 342 від «23» 07 2016 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» 20__ року № ___, працівником(ами)
виконавця робіт Смоляр І.В. Смоляр
Хомченко С.І.; с.уче Керон вул. Миру 15
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хомченко С.І. 23.07.16 Хомченко В.М. 23.07.16
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Хомченко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

судебная власть 15

Слюсар Хамченко С.І. р/п
Майстер Губченко В.А. р/п