

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Борон пров. П'явський 8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	22.07.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ду 20 е-37,0м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	фак ду 20-двк
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 22.07.26 Завершення: 22.07.26
Виконавець робіт	Генеральне управління філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	Справні / потребує заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Шахматова О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.26
(дата)

Замовник обслуговування ВБСТ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Василенко Т.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Велас Т.Р.

22.07.26
(дата)

Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСГ

« 22 » 07 2026р.

Місце знаходження:

Корюківське УЕГГ

Коропська дільниця

с.ще Корюк
(найменування нас. пункту)
Балатосвартавський хімічний завод
(найменування об'єкту)
пр.вул. Пугачевський 8
(повна адреса об'єкту)

Представники ЧФ ТОВ «ГРМУ» в складі:

Михайло Іванович
(посада, П.І.П.)
Сергей Михайлович
(посада, П.І.П.)

Власник: Васильченко Т.П.
(П.І.П.)

провели випробування на щільність ВБСГ

тиском _____ 500 _____ мм.вод.ст. протягом _____ 5 _____ хв.

Результати перевірки ВБСГ: падіння тиску склало _____ 0 _____ мм.вод.ст.
ВБСГ _____ витримала/не витримала)

Висновок:

ВБСГ знаходиться в _____ справному _____ стані,
та _____ придатна до експлуатації.
(придатна/не придатна)

Представник «Чернігівської філії»

Іванов М.І.
(прізвища, ініціали)
Михайлов С.М.
(прізвища, ініціали)
(прізвища, ініціали)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

Власник Васильченко Т.П.
(прізвища, ініціали)
Белая Т.Т.
(підпис)

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

підпис замовника)

Белан Т.Г. (підпис замовника)

с-ще Воронежск. Станавской 8

Слюсар Шашура І.В.
Майстер Грищенко А.П.