

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 348

01.04. 2026 року

Відповідно до договору від «__» ____ 20 ____ року, № ____ працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Леонтєва Н.В. слюсар Ячний А.І., Олещенко В.В., виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Мена вул. Корольова 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Непофарбований газопровід

2) Виявлено 6 витоків газу.

3) Частина газопроводу на фасаді закрита будівельними матеріалами (утепленням)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів

Викоки газу ліквідовані

Звільнити газопровід на фасаді від будівельних матеріалів (утеплення) в термін 30 днів.

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олещенко В.В.
Ячний А.І.

З актом ознайомлений:

01.04.2026р.
(дата)

Зелений І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)