

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ж. А. В. Г. В. С. М. (місце складання)

№

366

від «22» 07 2016 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №... , працівником(ами)

виконавця робіт Землякова Дмитро Іванович Розкошнев Дмитро Іванович

найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, зазначаючи посаду, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (куртожитку)

№ вул. Ми. Гусєвського 40Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) Виявлено витоки газу на відстані 2-3 д (2 см)

2) Зміщено попередження 2 д

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)

з результатами обстеження припинено газопостачання

В.2

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання

Акт даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Знайдено витоки газу міжведомств
попередження 2 д

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

підписи,

З актом оцінювання

й виконав обстеження

Землякова Дмитро Іванович 22 07 2016

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис

(дата)

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам та їх надано

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника