

Додаток №3 до Порядку ТО 1

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДІНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДІНКУ

м. Хмельницький
(місце складання)

№ 367

від 22 до 07 2020

Відповідно до договору від « » 20 року № (протокол)
виконання робіт вирішення проблем з газом
м. Хмельницький
(найменування суб'єкта господарювання, виконавця робіт, займаної посади, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (пуртож)
№ вул. Дукаєвської 12

За результатами обстеження, не виявлено/виявлено невідповідності (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні невідповідності (у разі виявлення невідповідностей):

- 1) Виявлено витоки газу м. Високому 9-9 (2)
- 2) Некоректно надігнута 9-9
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

кв. 2

(багатоквартирного будинку, в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей та строки їх виконання:

ВБСТ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації.
Виявлено витоки газу м. Високому 9-9
Неодфоровані 9-9

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджений про збіркову самостійного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Зактам об'єктом істини:

Зина Т.О. 22.07.2020

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис)

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу не здійснено.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Вложения: