

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДІНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Житомир
(місце складання)

№ 377

від 23 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками виконавця робіт Сергія Леоніда Філіча ТОВ "Енергобудівні системи" майстер Зима Т.О. (підприємства суб'єкта господарювання виконавця робіт, звання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № вул. Мирослава Максимовича 31

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу на ввідному г.г. (2 см)
- 2) Покриття пошкоджено г.г.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про неопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

кв. 1

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

БСТ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації
Виявлені витіки газу ліквідовані
і зафіксовані г.г.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Замовник,

З актом обстеження

який виконав обстеження

Зима Т.О. Підп. 23.07.26.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам г.г. надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)