

Додаток №3 до Порядку ТО ВБСТ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М.П. С.В. Філевський
(місце складання)

№ *379*

від *24* *07* 20*26* року

Відповідно до договору від «» *20* року № , працівниками виконавця робіт *Зершівська фірма ТОВ "Надзориндустри сервіс" Ірина Михайлівна Зінча Т.О.*
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, заміна посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (куртожитку) № *буди Микола Миколайовича 34*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Виявлено витоки газу на відстані 7 м (вент)*
- 2) Немирно поведінка 7-9*
- 3)*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

ВБСТ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації.

Виявлено витоки газу на відстані 7 м (вент)
Немирно поведінка 7-9

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

з актом об'єктом тесту

який виконав обстеження

Зінча Т.О. 24.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності, підпис)

(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам та учасникам