

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

На встановлені № 387 від «28» 07 2026 року
(під час складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Сергієм Євгена Фомичем ТОВ Рівногород Марин Уриши
Майстер Зима Т.О.

(назва суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
вул. Свободи 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на вв'язанні 7-г (2 см)
- 2) Потрібно накривати 7-г.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

до складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

32
багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Г даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Виявлені витоки газу ліквідовані
сфіндровані 7-г

Прісривовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

поживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
включення газового обладнання.

Підпис виконавця, З актом ознайомлений:

Зима Т.О. 28.07.26
Прізвище, ім'я та по батькові (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)