

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Мена
(місце складання)

№ 490

2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року, № _____ працівником(ами) виконавця робіт Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Леонтьєва Н.В. слюсар Скороход В.М., Ячний А.І. виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Мена вул. Робітнича буд.8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Непофарбований газопровід

2) Виявлено 4 витоків газу на зовнішньому газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід в жовтий колір в термін 30 днів

Витоки газу ліквідовані

ВБСГ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Скороход В.М.
Ячний А.І.

11.08.2026р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:


Гуза С.І.

11.08.2026р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)