

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Чернігів, вул. Масанівська б.9

№ Ч-ВБСТ-3692 від «25» 08. 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України»

Служба технічного обслуговування майстер Клановець М.М., елосар Хорошун М.С., елосар
Дедусь П.В., елосар Рапко Г.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Чернігів, вул.
Масанівська б.9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Витоки газу виявлені та ліквідовані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця + 0672449208

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Клановець М.М.  25.08.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)